

किंमत - रु. २०००/-



NAAC Accredited-2015
'B' Grade (CGPA 2.62)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
विद्यापीठाच्या १० एकर परिसरात स्ट्रीट लाईटचे
इलेक्ट्रीफिकेशनचे काम करणे.
(सी.एस.आर.२०१७-१८ प्रमाणे)

ई-निविदा

सन - २०१९-२०

Total Pages ०१ to ९ + ३०५



पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६५ , केगाव, सोलापूर ४१३ २५५ (महाराष्ट्र)
टेलिफॉक्स : ०९१-०२१७-२७४४७६२, संकेतस्थळ :- <http://su.digitaluniversity.ac>
www.sus.ac.in
ईमेल - fao@sus.ac.in
ई- निविदा सूचना

कामाचे नाव	अंदाजे रक्कम रूपये लाखात	बयाणा रक्कम	निविदा फी
सन २०१९-२० विद्यापीठाच्या १० एकर परिसरात स्ट्रीट लाईटचे इलेक्ट्रीफिकेशनचे काम करणे. (सी.एस.आर.२०१७-१८प्रमाण)	रु. ९,९०,०००/-	रु. १०,०००/-	रु. २०००/-
ई- निविदा बाबतची सविस्तर माहिती / सुचना विद्यापीठाच्या http://su.digitaluniversity.ac या संकेत स्थळावर तसेच ई- निविदा सुचना अटी निविदा www.mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर डाऊनलोड करण्यास व निविदा भरण्यास दि. १९/११/२०१९ पासून दि. २९/११/ २०१९ पर्यंत उपलब्ध आहे.			
कोणतेही कारण न देता कोणतीही निविदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार विद्यापीठाने राखून ठेवला आहे.			दिनांक.१९/११/२०१९
जा.क्र. पु.अ.हो.सोविसो/वि.व ले/के.ख.वि./ ई-निविदा / २०१९-२०/	कुलसंचिव		



NAAC Accredited-२०१५
"B" Grade (CGPA २.६२)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर - ई - निवदा सूचना -

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर विद्यापीठाच्या १० एकर परिसरात स्ट्रीट लाईटचे इलेक्ट्रीफिकेशनचे काम सी.एस.आर.२०१७-१८ शेडयुल बी प्रमाणे काम करण्यासाठी नोंदवणीकृत ठेकेदारांकडून ई-निवदा मागविण्यात येत आहेत. सदर निविदेसंदर्भातील सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. ठेक्याची मुदत कमी अथवा जास्त करण्याचा अधिकार विद्यापीठाने राखून ठेवला आहे. या बाबतीत मा.कुलगुरु महोदय जो निर्णय घेतील तो संबंधित ठेकेधारकावर बंधनकारक राहील. या ठेक्याची मुदत करारातील अटी व शर्ती कायम ठेऊन गरजेनुसार विद्यापीठ आणि ठेकेधारक यांच्या संमतीने वाढविली जाऊ शकेल.

१. कोरी निवदा, अटी व शर्तीसह महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईट/पोर्टलवरुन निवदा शुल्काची सविस्तर माहिती भरल्यावर डाऊनलोड करता येईल. सदर कामाकरिता २०००/- (रुपये दोन हजार फक्त) इतकी रक्कम कोन्या निविदा संचाचे ना परतावा शुल्क असून ती रक्कम तसेच बयाणा रक्कम रु. १०,००० /- ऑनलाईन पध्दतीने भरणे आवश्यक आहे. इतर माध्यमातून निविदा शुल्क रिकारले जाणार नाही.
२. पात्र इच्छूक ठेकेदारांनी ई-निविदा डाऊनलोड करण्यासाठी व ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यासाठी www.mahatenders.gov.in पोर्टलवर Enroll करणे आवश्यक आहे.
३. या संदर्भात ई-निविदा ऑनलाईन भरण्याबाबत अथवा डिजिटल प्रमाणपत्र मिळणेबाबत काही शंका /अडचणी असल्यास संबंधितांनी मोफत दूरवधी क्र. १८००२३३७३१५ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.
४. वरील कामाची ई-निविदा सूचना सोलापूर विद्यापीठाच्या <http://su.digitaluniversity.ac> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
५. इतर अटी व शर्ती ई-निविदामध्ये पाहावयास मिळतील.
६. ई-निविदा प्रक्रियेबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	तपशील	दिनांक	वेळ
१	निविदा प्रकाशित करण्याचा दिनांक	१९/११/२०१९	सांय - ०५ :००
२	निविदा सादर करणे प्रारंभ दिनांक	१९/११/२०१९	सांय - ०५ :००
३	निविदा सादर करणे अंतिम दिनांक	२१/११/२०१९	सायं. - ०६ :००
४	निविदा उघडण्याचा दिनांक (Technical Bid opening)	०२/१२/२०१९	दुपारी - ०३ :००

Contact if any query Purchase Dept- ०२९१७-२७४४७७८ (Ext.278)



पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर
निविदा फॉर्म
विद्यापीठाच्या १० एकर परिसरात स्ट्रीट लाईटचे इलेक्ट्रीफिकेशनचे काम करण्याची
ई-निविदा


१. ठेकेदाराचे नाव : _____
२. कार्यालयीन पत्ता, संपर्क क्रमांक व ई-मेल : _____

३. ठेकेदाराचे नांव, पत्ता, संपर्क क्रमांक व ई-मेल : _____

४. मुंबई दुकाने व संस्था नियम, १९४८ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व अंतिम दिनांक : _____
५. व्यवसाय कर / कर नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व अंतिम दिनांक : _____
६. संस्थेचे PAN नंबर : _____
७. संस्थेचे GST नंबर : _____
८. दूरध्वनी क्रमांक / मोबाईल क्रमांक : _____

(निविदाधारकाची स्वाक्षरी व शिक्का)

(प्रपत्र क्र.२)



पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर

ई-निविदेसाठी लागणारी तांत्रिक बाबींची कागदपत्रे

- लिफाफा क्रं. १

१. निवीदा स्कॅन कॉपी (प्रपत्र क्रं १)
२. मुंबई दुकाने व संस्था नियम, १९६१ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक व अंतिम दिनांक
३. जी.एस.टी (G.S.T) नोंदणी प्रमाणपत्र
४. संस्थेचे /ठेकेधारकाचे PAN कार्ड सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
५. हमी पत्र स्कॅन कॉपी निविदे सोबत जोडणे आवश्यक आहे. (प्रपत्र क्रं ३)
६. सुचना व अटी सही शिक्क्यानिशी स्कॅन कॉपी सोबत जोडणे आवश्यक आहे. (प्रपत्र क्रं ४)
७. निविदा फॉर्म फी व बयाणा रक्कम ऑनलाईन भरल्याची पावती निविदे सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
८. किमान ३ वर्ष इलेक्ट्रीकल कामाचा अनुभव दाखला जोडणे आवश्यक आहे.
९. मागिल तीन अर्थीक वर्षाचे आयकर परतावा भरलेल्याचे दाखले जोडणे आवश्यक आहे
१०. संबंधित ठेकेदारास महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून विद्युत ठेकेदार अनुज्ञाप्ती दाखला जोडणे आवश्यक आहे.
११. संबंधित ठेकेदारास इलेक्ट्रीकल कामाचा किमान ३ वर्षाचा शासकीय क्षेत्रातील केलेल्या कामाचे वर्क कमप्लिशन प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

दराची निवीदा सोबत प्रपत्र क्रं ५ मध्ये दर भरून जोडावे.

टिप:- लिफाफा क्रं १ तांत्रिक निवीदे मध्ये फक्त पात्र होणाऱ्या निवीदाधारकांची दराची निविदा लिफाफा क्रं २ उघडण्यात येईल.

(निविदाधारकाची सही व शिक्का)



पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर

हमीपत्र

(प्रपत्र क्र.३)

मी, खाली सही करणार श्री/श्रीमती _____,

संचालक, _____ असे नमूद करतो/करते की,
मी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर विद्यापीठाच्या १० एकर परिसरात स्ट्रीट
लाईटचे इलेक्ट्रीफिकेशनचे काम करण्याकरिता सी.एस.आर.२०१७-१८ च्या शेडयुल बी प्रमाणे स्ट्रीट
लाईट इलेक्ट्रीफिकेशनचे काम करण्याकरिता ई-निविदा विहित नमुन्यात भरून देत आहे. ई-निविदा
भरण्यापुर्वी विहित ई-निविदा अर्जात नमूद केलेली सर्व माहिती आणि पुराव्यादाखल जोडलेली सर्व
प्रमाणपत्रे ही माझ्या माहितीप्रमाणे सत्य आणि वास्तव आहेत तसेच मी खालीलप्रमाणे हमी देत आहे की,

ई-निविदेसोबत जोडलेली कागदपत्रे सत्य असून त्यात कोणतीही असत्यता आढळल्यास किंवा सिध्द
झाल्यास कोणत्याही स्तरावर माझी ई-निविदा अपात्र ठरविण्यात येईल, याची मला पुर्ण जाणीव आहे. तसेच
पुढे मी असेही नमूद करतो/करते की, ई-निविदे संबंधीत सर्व नियम व अटी मी काळजीपूर्वक वाचलेल्या
असून त्या माझ्यावर बंधनकारक राहतील.

स्थळ :

(निविदाधारकाची स्वाक्षरी व शिक्का)

दिनांक :

नाव:



सूचना व अटी (प्रपत्र क्रं.४)

१. ई-निविदा जाहिरात दिलेल्या मुदतीप्रमाणे ऑनलाईन पध्दतीने वेळेत सादर करण्यात याव्यात.
२. निविदा दोन लिफाफा पध्दतीत १. तांत्रिक २. दराची अशी सादर करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक निवीदे सोबत प्रपत्र क्रं.२ येथे नमुद केलेले कागदपत्रे (स्कॅन कॉपी) जोडावीत. जे निविदाधारक तांत्रिक निवीदेमध्ये पात्र होतील त्याच निविदा धारकांची निविदा उघडण्यात येईल.
३. दराच्या निविदेमध्ये दर दरपत्रक देताना सर्व करांसहित कार्यालय पोहोच अशी किंमत द्यावी.
४. ई-निविदा मान्य करताना फक्त दराचाच विचार केला जाणार नसून मालाच्या दर्जाचा, ठेकेदाराच्या सेवासंहितेचा विचार केला जाईल.
५. इलेक्ट्रीकल स्ट्रीट लाईट बसविण्याचे काम सी.एस.आर.२०१७-१८ च्या शेडयुल बी प्रमाणे ठेकेदारास विद्यापीठ कार्यालयाने दिलेल्या मुदतीत पुर्ण करून देणे बंधनकारक आहे. तसेच ठेकेदारास कोणत्याही प्रकारची ॲडव्हान्स रक्कम दिली जाणार नाही.
६. मान्य ई-निविदेतील दराच्या निविदेमध्ये ज्या फर्मने कामाचे न्युनतम दर दिले आहेत त्याचे दर मंजुर करण्यात येतील. मंजुर झालेल्या दरात कोणत्याही कारणास्तव कोणताही बदल अथवा दरात वाढ करून मिळणार नाही. मान्य झालेल्या दराने करार कालावधीत इलेक्ट्रीक स्ट्रीट लाईटचे काम करणे ठेकेदारावर बंधनकारक राहील.
७. इलेक्ट्रीकल स्ट्रीट लाईट काम पूर्ण झालेल्या तारखेपासून-----इतक्या मुदतीनंतर ठेकेदारांना भरणा केलेली सुरक्षा ठेव रक्कम परत केली जाणार नाही.
८. इलेक्ट्रीकल स्ट्रीट लाईटचे काम विद्यापीठास असमाधानकार वाटल्यास ठेका रद्द करण्याचे अधिकार विद्यापीठाकडे राहील.
९. काही कारणाने ठेकेदारास दिलेल्या मुदतीत काम व्यवस्थितरित्या काम पुर्ण करण्याचे नाकारले तर संबंधित काम विद्यापीठ दुसऱ्या ठेकेदाराकडून करून घेण्यात येईल आणि त्यापेटी विद्यापीठाचे झालेले नुकसान ठेकेदाराकडून वसूल केले जाईल.
१०. ज्या ठेकेदारांना वरील अटी मान्य असतील त्यांना वरील अटी मान्य असल्याचे लेखी निवेदन रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा लिहून द्यावा लागेल
११. ठेकेदाराने सदर इलेक्ट्रीकल स्ट्रीट लाईटचे काम सी.एस.आर.२०१७-१८ शेडयुल बी प्रमाणे कार्यारंभ आदेशात नमुद मुदतीत काम पुर्ण करणे आवश्यक आहे.
१२. कार्यारंभ आदेशाप्रमाणे इलेक्ट्रीकल स्ट्रीट लाईटचे काम व्यवस्थितरित्या दिलेल्या तपशीलवार व शेडयुल बी प्रमाणे पुर्ण केल्याची पडताळणी व खात्री केल्यानंतर शक्यतो ३० दिवसापर्यंत कामाचे देयक धनादेशाने / ऑनलाईन पध्दतीने आदा केली जाईल.
१३. कार्यारंभ आदेशाप्रमाणे प्राप्त झालेले साहित्य वॉरंटी व गॅरंटी मुदतीत खराब झाल्यास ते स्वर्खर्चाने बदलून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची राहील.
१४. ठेकेदाराने जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र, शॉपअॅक्ट नोंदणी प्रमाणपत्र, सुचना व अटी, स्वाक्षरी केलेले हमीपत्र, निविदा फॉर्म व बयाना रक्कम ऑनलाईन भरणा केल्याची पावती, पैन कार्ड, शासकीय क्षेत्रात काम केल्याचे दाखले, विद्युत ठेकेदार अनुज्ञाप्ती दाखला इ. आवश्यक सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रतीवर निविदा धारक

फर्मच्या सही शिक्यासह असलेल्या निविदे सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

१५. ठेकेदाराने किमान ३ वर्ष इलेक्ट्रीकल कामाचा अनुभव दाखल्यासह (यामध्ये ग्राहक यादी, मोबाईल क्रमांक व दुरध्वनी क्रंमाकासह इ.) जोडणे आवश्यक आहे.
१६. बयाना रक्कम (E.M.D) रु.१०,०००/- (परतावा) व निविदा फॉर्म फी (Tender Form Fee) रु.२,०००/- (विनापरतावा) ऑनलाईन पध्दतीने भरणे आवश्यक आहे.
१७. ज्या ठेकेदाराची निविदा मान्य होईल त्या ठेकेदारास एकूण रक्कमेच्या ५% रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून वित्त व लेखाधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या नावे डी. डी. अथवा रोखीने जमा केल्यानंतरच कराराची कार्यवाही करून कार्यारंभ आदेश देण्यात येईल.
१८. कार्यारंभ आदेश मिळाल्यापासुन ०७ दिवसाच्या आत इलेक्ट्रीकल स्ट्रीट लाईटचे काम सी.एस.आर.२०१७-१८ शेडयुल बी व तांत्रिक तपशीलवाराप्रमाणे काम पुर्ण करणे बंधनकारक राहिल.
१९. सदर निविदा स्वीकारणे किंवा न स्वीकारणे, सदर कामात काही बदल करण्याचा अधिकार विद्यापीठाने राखुन ठेवला आहे.
२०. निविदेमधील आणि करारपत्रातील सर्व शर्ती व अटी ठेकेदार यांच्यावर बंधनकारक असून त्याचा भंग केलयास ठेकेदारावर कारवाई करणेचा अधिकार मा. कुलगुरु यांना आहे हे ठेकेदार यांना मान्य आहे.

विशेष सूचना:- १) वरील सर्व सूचना व अटी मान्य असून माझेवर बंधनकारक आहे.

२) कामाचे दर्जा, गुणवत्ता व तपशीलवार हे सी.एस.आर.२०१७-१८ च्या शेडयुल बी व दिलेल्या तांत्रिक तपशीलवार प्रमाणे राहिल

स्थळ :

(निविदाधारकाची स्वाक्षरी व शिक्का)

दिनांक :

नाव:



पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर

शेडयुल बी (प्रपत्र क्रं.५)

PUNYASHLOK AHILYADEVI HOLKAR SOLAPUR UNIVERSITY, SOLAPUR

Name of work:-Street light Electrification work १० acre area in University Campus.

DETAILED ESTIMATE OF ELECTRICAL WORK ELECTRICAL (AS PER C.S.R.२०१७-१८)

Sr.	Qty	Item Description	Rate	Unit	Amount
१	२०.००	Providing pipe type earthing with ८०mm. dia.G.I. pipe or २० mm dia. G.I. Rod complete with all materials as per specification No. EA-EP (१-१-४)	१,५२९.००	Each	३०,४२०/-
२	२०.००	Providing cement concrete foundation including excavation for the poles ६० cm x ६० cm x deep १/६ of pole length in १:३:६ cement concrete (२० x २५ mm stone metal) and ४५ cm x ४५ cm x ४५ cm /४५ cm dia. x ४५ cm. height plinth duly plastered and with necessary curing and finishing in an approved manner. (for above १ m poles) (१६-३-३)॥	३,५६९.००	Each	७१,२२०/-
३	२०.००	Supplying MS pole bracket for guarding, fabricated from angle iron ५०x५०x६ mm and ५५० mm long for २ insulators, and erecting on pole with ५०x६mm clamp complete as per specification No. OH-PL/BKT (८-४-१)	८०५.००	Each	८,१००/-
४	१५०.००	Supplying PVC insulated PVC round sheathed २.५ sq.mm (५० no. x ०.२५ mm dia.) ३ core flexible multi stranded copper Industrial cable for voltage grade up to १.१ kV (१-३-३०)	८९.००	Mtr	१२,१५०/-
५	२०.००	Supplying, erecting & marking SPMCB ६A to ३२A, C-series (for motor/power) in provided distribution board as per specification No. SWSWR/ MCB (५-३-२)	१११.००	Each	२,२२०/-

६	१००.००	Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable ८ core १० sq mm aluminium conductor with continuous ५.८८ sq mm (१२SWG) G.I. earth wire complete erected with glands & lugs, on wall/ trusses/pole or laid in provided trench/ pipe as per specification no.CB-LT/AL (९-१-१५)	१८४.००	mtr	१,२८,८००/-
७	०२.००	Supplying and erecting Outdoor Stand Mounted Feeder Pillar for highmast of the same manufacturer with ३RA TPN MCB incomer, single dial timer switch, २५ A TP contactor for automatic switching of luminaries, २ no १A contactors and raise/lower push button, and provision for termination of Incoming minimum ३५ sq. mm and outgoing minimum १६ & २.५ sq. mm cables complete erected in min. १८ guage CRCA sheet box with supporting angles, self lock, gasket and slanting top erected on CC foundation in an approved manner. (८-३-३२)	२६,९६९	Each	५२,३३४/-
८	४०.००	Supplying and erecting LED Flood light fitting of १००W, including lamp, with PF > ०.९५, class IP ६५ and above Housing of pressuredie cast alluminium alloy and heat sink extruded alluminium complete per specification No FGODF/ FLS-२ (८-१-१५)	१,११६.००	Each	३,१६,६४०/-
९	२०.००	Supplying and erecting steel tubular swaged pole १३९.७ x ११४.३ x ८८.९ mm. dia with ८.५x३.६५x३.२५ mm thickness (५ + १.७५ + १.७५ m) length respectively and total ८.५ m long with pole cap, base plate in provided foundation.(weight १०९ kg.) as per specification No. OH-PL/STP (८-१-२)	१०,२७९.००	Each	२,०५,५८०/-
१०	४००.००	Making trench in soft soil of suitable width and depth as per IS for laying provided L.T cable up to २५ sq mm complete. As per specification No. CW-EXN-CTR (१६-१-१)	१६८.००	Mtr	६७,२००/-
११	२०.००	Supplying & erecting water tight terminal box of १.६ mm	५५३.००	Each	११,०६०/-

		(16 gauge) CRCA sheet of size 200 x 940 x 940 mm. complete on pole as per specification No. CB-SB (9-C-2)		
		TOTAL		₹,८५,३२४/-
		SAY		₹,९०,०००.००
In Words : Nine Lakhs Ninety Thousand only				
Specifications Of Material, Terms & Conditions				
१	LED Light	- Luminaries shall carry minimum Three years Guarantee / warrantee (Make :- Philips, Crompton)		
२	Wires / Cables	- Polycab / Finolex		
३	MCB/DB	- Anchor / Legrand		

I / We ready to work as per -----% Above / Below / Estimated rates in Schedule B.

Contractor Sign. And Stamp